

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

Certificato numero/Certificate number

DE/594

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

Serranda avvolgibile coibentata non bilanciata

Not-balanced insulated rolling shutter

Mod. CB1

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:
 According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Materiale/Material:	acciaio/steel
Dimensioni campione/Sample size (mm):	W 10000 x H 10000
Dimensioni campione/Sample size (mm):	W 12000 x 1338 kg
4.4.3 Resistenza al carico del vento/ Wind load resistance:	
- fino W 7000 con gancio "T" antitempesta till W 7000 with "T" antistorm hook	classe/class 3
- fino W 10000 con gancio "T" antitempesta till W 10000 with "T" antistorm hook	classe/class 2
- fino W 12000 con gancio antitempesta "one sided" per ogni elemento till W 12000 with one sided antistorm hook for each profile	classe/class 4
- fino W 10000 con gancio antitempesta "one sided" per ogni 3 elementi till W 10000 with one sided antistorm hook every third profile	classe/class 3
- fino W 10000 con gancio antitempesta "one sided" per ogni 5 elementi till W 10000 with one sided antistorm hook every fifth profile	classe/class 2
4.2.8 Sicurezza aperture/Safe opening:	conforme/compliant
4.3.3 Forze di funzionamento/Operating forces:	conforme/compliant

02/05/2006
 Prima emissione
 First issue

01/09/2017
 Ultima emissione
 Latest issue

01/05/2022
 Scadenza
 Expiring

Ing. P. Fumagalli